

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«10» февраля 2025 г., 43250061000217174245

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кирово-Чепецкого района и города Кирово-Чепецк управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кировской области

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«03» марта 2025 г., 17 час. 00 мин. № 2502/012-43/1-ВО/П

(дата и время составления предписания)

г. Кирово-Чепецк, ул. Красноармейская, д. 12

(место составления предписания)

**Предписание
об устранении выявленных нарушений**

1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита от «10» февраля 2025 г., № 2502/012-43/1-ВО/П, учетный номер проверки 43250061000217174245.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении профилактического визита, учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Профилактический визит проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:

1. Соловьев Михаил Александрович – дознаватель отделения дознания отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кирово-Чепецкого района и города Кирово-Чепецк (государственный инспектор Кирово-Чепецкого района и города Кирово-Чепецк по пожарному надзору)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала профилактического визита)

4. Профилактический визит проведен в отношении:

соблюдения контролируемые лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Профилактический визит был проведена по адресу (местоположению):

1. обл Кировская, г. Кирово-Чепецк, пр-кт Мира, Дом 37

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ШКОЛА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ Г. КИРОВО-ЧЕПЕЦКА" ИНН 4312121600, адрес регистрации юридического лица: 613046, КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, КИРОВО-ЧЕПЕЦК, ПР-КТ МИРА, Д.37

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которому вручается предписание)

7. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «18» февраля 2025 года, 14 час. 00 мин.

по «03» марта 2025 года, 17 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

04 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Не обеспечено надлежащее содержание наружных металлических лестниц 3-го типа правого крыла здания и левого крыла здания (которые предназначены для эвакуации с 2-3-го этажа здания), а именно не представлены протоколы

испытаний, не в полном объеме огрунтованы и не окрашены лестницы и отсутствуют таблички (бирки) с информацией о последнем их испытании. п.п. 5.5, 6.1.4, 7.3 ГОСТ Р 53254-2009 "Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждение кровли.", п.1 ч. 2 ст. 1, ч.ч. 3,4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 89 Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".. Место выявления нарушения: Наружная стена здания школы

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 17 Правил, Подпункт б. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководители организаций организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Срок устранения нарушения:

06.07.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

1) Провести испытание наружных металлических лестниц 3-го типа правого крыла здания и левого крыла здания, а также окраску.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

1) Предоставить протокол испытания.

2. В здании школы отсутствует аварийное эвакуационное освещение, работающее в круглосуточном режиме, либо сего автоматическое включение при отключении рабочего освещения в нарушение требований п. 23, п. 37 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020; ч. 1 ст. 6, ст. 82, ст. 84, ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.1.1, п. 7.6.1, п. 7.6.3 Свод правил 52.13330.2016.. Место выявления нарушения: Пути эвакуации здания школы.

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 23 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений в части их освещенности в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Срок устранения нарушения:

06.07.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

1) Монтаж аварийного эвакуационного освещения в здании школы.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

1) Акт выполнения работ по установке аварийного эвакуационного освещения в здании школы.

3. На территорию школы имеется 2 въезда, которые перекрыты металлическими воротами. Система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот. У места установки ворот не организовано круглосуточное дежурство персонала или их дистанционное открытие при устройстве видео- и (или) аудиосвязи с местом их установки.. Место выявления нарушения: Въезд на территорию школы

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 71 Правил, Прочее абзац 4. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Система противопожарной защиты в случае пожара должна обеспечивать автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники.

Срок устранения нарушения:

06.07.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

1) оборудовать ворота устройствами автоматической разблокировки и (или) открывание при срабатывании системы АПС; 2) обеспечить ручное открывание ворот при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки ворот; 3) обеспечить дистанционное открывание ворот при организации круглосуточного дежурства персонала и устройстве видео- и (или) аудиосвязи с местом их установки.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

1) документы подтверждающие оборудование ворот устройством автоматической разблокировки и (или) открывание при срабатывании системы АПС; 2) документы подтверждающие круглосуточное дежурство персонала непосредственно у места установки ворот и наличие оборудованного места для персонала; 3) документы подтверждающие дистанционное открывание ворот из места круглосуточного дежурства персонала и устройстве видео- и (или) аудиосвязи с местом их установки.

4. У кровли здания с уклоном кровли более 12 процентов и высотой до карниза более 7 метров отсутствуют металлические ограждения со всех сторон кровли высотой не менее 0,6 метра выполненные по ГОСТ Р 53254 в нарушение требований ч.ч. 3, 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.16 СП4.13130.2013 Системы противопожарной защиты ограничение распространения пожара на объектах защиты требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».; п. 5.1, Приложение Г ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные

наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний». Наименование нормативного правового акта и его структурная единица: Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности' Нарушенное обязательное требование: Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента Срок устранения нарушения: 25.03.2025. Место выявления нарушения: Кровля здания школы

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

06.07.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

1) Разработать проектную документацию по установке металлических ограждений

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

1) Проектная документация 2) Акт выполненных работ 3) Визуальный осмотр

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом профилактического визита, срок устранения нарушения)

Дознаватель отделения дознания отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кирово-Чепецкого района и города Кирово-Чепецк (государственный инспектор Кирово-Чепецкого района и города Кирово-Чепецк по пожарному надзору)

Соловьев Михаил Александрович

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



подпись

Соловьев Михаил Александрович - Дознаватель отделения дознания отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кирово-Чепецкого района и города Кирово-Чепецк (государственный инспектор Кирово-Чепецкого района и города Кирово-Чепецк по пожарному надзору), телефон: 88336151092, e-mail: solovievma@43.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«__» часов «__» минут «__» _____ 20__ г. _____

(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

